

强制性认证产品符合性自我声明



自我声明编号：2020980308000466

浙江天正电气股份有限公司（生产者）确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求，对本声明承担全部法律责任。

浙江天正电气股份有限公司（生产者）声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测，符合相关标准要求；自本声明签署之日起，生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求；保存本声明涉及的技术文档至少10年；正确使用强制性产品认证标志；如产品或其符合性信息发生变更，将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称：浙江天正电气股份有限公司
生产者地址：浙江省温州市乐清市柳市镇苏吕工业区
依据的强制性产品认证规则：CNCA-00C-008：2019 强制性产品认证实施规则自我声明
产品名称：刀型触头熔断器
产品系列、型号、规格：RT16(Z)-(A)00;详见附件
依据的标准：GB/T 13539.2-2015
生产企业名称：浙江天正电气股份有限公司
生产企业地址：浙江省乐清市柳市镇柳乐路332号

联系人：李莉
电话：13780117034
电子邮箱：lili@tengen.com.cn
指定签字人：

自我声明时间：2020-10-07
自我声明地点：浙江省温州市乐清市
生产者签章：

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980308000466

产品系列、型号、规格(附件):

RT16(Z)-(A)00;

熔断体:

Un: AC500/AC690V (RT16-00, RT16-A00),

AC500/AC690V, DC250V/DC440V (RT16Z-00, RT16Z-A00);

In: 2A, 4A, 6A, 8A, 10A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63A, 80A, 100A, 125A, 160A;

额定分断能力(I1): 120kA/AC500V, 50kA/AC690V, 100kA/DC250V, 50kA/DC440V;

分断范围和使用类别:gG

熔断器支持件:

Un: AC500/AC690V (RT16-00, RT16-A00), AC500/AC690V /DC440 (RT16Z-00, RT16Z-A00);

In: 160A;

1P;

峰值耐受电流: 120kA/AC500V, 50kA/AC690V, 100kA/DC250V, 50kA/DC440V.

联系人: 李莉
电话: 13780117034
电子邮箱: lili@tengen.com.cn
指定签字人:

自我声明时间: 2020-10-07
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市

生产者签章: